

Bygningscertifikat - Tæthedsprøvning


26. april 2023/JD

Kunde

CG Jensen
Fabriksparken 37
2600 Glostrup

Arbejdssted

UN17
Else Ahlfeltsvej 110
Opg. E2
2000 København S



Bygningstype: Nye lejligheder (opgang)

Dato for tæthedsprøve: 21. april 2023

Resultat af tæthedsprøve

Opgave: Blowerdoor test med under- og overtryk.

Luftflow ved 50Pa	l/s pr. m ²	l/s
Undertryk	0,25	454
Overtryk	0,27	476
Gennemsnit	0,26 ≈ 0,3	465

Oplyst opvarmet areal: 1.784 m²

Afprøvningen af bygningens termiske ydeevne er udført i henhold til DS/EN ISO 9972:2015 og bygningsreglement (BR2018) §263 og §481.

Ved trykprøvning med 50 Pa:

Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige:

Energiklasse 2018 maksimalt 1,0 l/s pr. m² opvarmet etageareal

Lavenergiklasse maksimalt 0,7 l/s pr. m² opvarmet etageareal

Dato: 26. april 2023 _____

e-consult: Jan Demant _____

Bilag: Building Leakage Test, undertryk/overtryk